

MVM MÁTRA GÉP KFT. MGEP-SZ2021/67

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A szabályzat előírásai megfelelnek az alábbi tulajdonosi előírásoknak:

- 2022.11.26-án kiadott KIE-10 Az MVM Csoport EBK központi irányelve.

Készítette:

Daragó Krisztián
munka-, tűz- és környezetvédelmi megbízott

A szabályzatot jóváhagyom, alkalmazását 2022. november 30-tól elrendelem.


Majoros Ottó János
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	<u>A SZABÁLYOZÁS CÉLJA</u>	
2.	<u>SZABÁLYZAT HATÁLYA</u>	4
2.1	<u>Időbeli hatály:</u>	4
2.2	<u>Területi hatálya kiterjed:</u>	4
2.3	<u>Személyi hatálya kiterjed:</u>	4
3.	<u>TŰZVÉDELMI SZERVEZET</u>	4
3.1.	<u>Tűzvédelmi szervezet</u>	4
3.1.1.	<u>A szervezet felépítése</u>	4
3.1.2.	<u>A munka-, tűz- és környezetvédelmi megbízott feladatai</u>	4
4.	<u>A VEZETŐK TŰZVÉDELMI FELADATAI</u>	6
4.1.	<u>Általános tűzvédelmi, valamint a tűzvédelmi szervezet működése és irányítási rendjére vonatkozó feladatok</u> ,	6
4.1.1.	<u>Ügyvezető</u>	6
4.1.2.	<u>Üzleti vezető</u>	7
4.1.3.	<u>Műszaki igazgató</u>	7
4.1.4.	<u>ÜZLETÁGVEZETŐ, MŰHELYVEZETŐ, MŰVEZETŐK, IRODAVEZETŐK, MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ</u>	8
4.1.5.	<u>Előkészítési Irodavezető</u>	8
4.2.	<u>A tűzvédelmi szervezet irányítása</u>	8
5.	<u>A KFT. ALKALMAZOTTAINAK ÉS A TŰZVÉDELMI SZERVEZET TAGJAINAK OKTATÁSA, KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE, KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK</u>	8
5.1.	<u>A tűzvédelmi oktatás formái:</u>	8
5.1.1.	<u>A tűzvédelmi oktatás nyilvántartása:</u>	8
5.1.2.	<u>A tűzvédelmi oktatás végrehajtása:</u>	9
5.1.3.	<u>Tűzvédelmi szakvizsgák rendje</u>	10
5.1.4.	<u>A tűzvédelmi szervezet tagjainak tűzvédelmi képesítési követelményei</u>	10
6.	<u>MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI</u>	10
6.1	<u>AZ ALVÁLLALKOZÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI (KÜLSŐ TERÜLETEN)</u>	11
7.	<u>TŰZJELZÉS, RIASZTÁS ÉS TŰZOLTÁS</u>	11
7.1.	<u>Tűzjelzés</u>	12
7.2.	<u>Tűzoltás és mentés</u>	12
8.	<u>TŰZVESZÉLYES MUNKÁK VÉGZÉSE</u>	13
8.1.	<u>Az engedély kiadásának feltételei, egyeztetésre jogosult munkakörök, beosztások:</u>	13
9.	<u>TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK</u>	13
9.1.	<u>Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata</u>	12
9.2.	<u>A szállítás és vontatás általános tűzmelegelőzési szabályai</u>	13
9.2.1.	<u>Járművekre vonatkozó előírások</u>	13
9.2.2.	<u>Az éghető gázok szállítása</u>	14
9.2.3.	<u>Az éghető folyadékok szállítása</u>	14
10.	<u>RAKTÁROZÁS ÉS TÁROLÁS</u>	15

<u>10.1.</u>	<u>A raktározás és tárolás általános tűzmelegelőzési szabályai</u>	15
<u>10.2.</u>	<u>Gázpalackok tárolása, raktározása</u>	15
<u>10.3.</u>	<u>Éghető folyadékok tárolása</u>	15
<u>10.4.</u>	<u>Szilárd anyagok tárolása</u>	16
<u>10.5</u>	<u>KÖZLEKEDÉSI, TŰZOLTÁSI UTAK KIALAKÍTÁSA</u>	16
<u>11.</u>	<u>A MUNKATERÜLET RENDJÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK</u>	17
<u>11.1.</u>	<u>A munkaterület elhagyásakor betartandó tűzvédelmi szabályok</u>	17
<u>12.</u>	<u>ÉPÍTMÉNYEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK</u>	17
<u>12.1.</u>	<u>Építmények</u>	17
<u>12.2.</u>	<u>A szabadtéri tűzgvújtás és tűzmelegelőzés szabályai</u>	19
<u>13.</u>	<u>A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉNEK MEGISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK</u>	19
<u>14.</u>	<u>ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK</u>	21
	<u>MELLÉKLETEK</u>	22
	<u>FORMANYOMTATVÁNYOK</u>	22

1. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

- A MVM Mátra Gép Kft. (H- 3272 Visonta, Erőmű u. 11. - továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkötelezett a biztonságos munkahely és munkavégzés, a tűzvédelem feltételeinek biztosításában, melynek érvényre juttatására került kiadásra jelen tűzvédelmi szabályzat. A szabályzat célja a létesítmény területén, valamint építési munkaterületeken, gépekben, technológiai berendezésekben lehetséges tüzesetek elkerülése.
- Jelen szabályzat célja továbbá, hogy a társaság tűzvédelmi tevékenysége során biztosítsa az MVM Csoport központi szabályzóival egységes elvek szerinti működést az MVM Csoport központi szabályzóival történő megfeleltetés érdekében.

2. SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1 Időbeli hatály:

- A Kft. ügyvezetője által történő hatályba helyezés napjától a hatályon kívül helyezés napjáig alkalmazandó.

2.2 Területi hatálya kiterjed:

- A Kft. visontai telephelyére, azok létesítményeire, illetőleg visonta és bükkábrány bányabeli munkaterületeire.

2.3 Személyi hatálya kiterjed:

- A Kft. állományban lévő valamennyi munkavállalóra, szerződés alapján munkát végző személyekre és cégekre, illetve bármely egyéb jogcímen, a területén tartózkodó személyekre.

3. TŰZVÉDELMI SZERVEZET

3.1. Tűzvédelmi szervezet:

A Kft. saját hatáskörben alakította ki az EBK szervezetet. Az ügyvezető az EBK szervezeti feladatait ellátó munka-tűz-környezetvédelmi megbízott megbízását, illetve megbízásának visszavonását előzetesen egyezteti az MVM Zrt. EBK funkciót ellátó vezetőjével.

3.1.1. A szervezet felépítése:

- Ügyvezető
- Műszaki igazgató
- Üzleti vezető
- Munka-, tűz- és környezetvédelmi megbízott

3.1.2. Munka-, tűz- és környezetvédelmi megbízott feladatai:

- A beruházások előkészítésénél a folyamatban lévő beruházásoknál, a rekonstrukciók tervezése és kivitelezése során ellenőrzi a tűzvédelmi követelmények teljesülését.

- Véleményezi a Kft. létesítményeiben tervezett tűzvédelmi változásokat, ezzel kapcsolatban meghatározza a tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket, és kezdeményezi azok beszerzését.
- A műszaki és gazdasági követelményekkel összhangban lévő új tűzvédelmi célokat szolgáló eszközöket és módszereket felkutatja és ezek alkalmazására javaslatot tesz.
- Elősegíti a területen a tűzvédelmi jogszabályok, előírások végrehajtását, illetve érvényre juttatását. Hiányosság esetén kezdeményezi annak megszüntetését.
- Biztosítja a tűzvédelmi dokumentációk jogszabályi megfelelőségét.
- Külső vállalkozók tűzvédelmi tevékenységének meghatározása, felügyelete.
- Ellenőrzi, hogy a tűzveszélyes munkavégzés során betartják-e a tűzvédelmi előírásokat.
- Felelős a tűzvédelmi oktatások színvonalának folyamatos fejlesztéséért.
- Felelős a tűzvédelmi oktatások megszervezéséért.
- Vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, a tűzvédelmi szemlékről vezetett tűzvédelmi naplót, a tüzesetek jegyzőkönyveit, a tűzoltó készülékek nyilvántartását, tűzvédelmi oktatások naplóját, tűzvédelmi üzemeltetési naplót.
- Kiegyensúlyozott kapcsolatot tart azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, és hatóságoknak az alkalmazottaival, képviselőivel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak ellátásához.
- Irányítja és ellenőrzi az intézmény területén a tűzvédelmi előírások feltételrendszerének biztosítását, a használati és magatartási szabályok betartását,
- Ellátja a szükséges dokumentációs feladatokat,
- Felelős a tűzvédelmi tevékenységek szakszerű kivitelezését, az ellenőrzés ellátásáért, írásban javasolja a szükségesnek ítélt feltételrendszer megvalósítását,
- Figyeli az elektromos berendezések üzembiztonságát,
- Javasolja a tűzvédelmi szabályzat aktualizálását,
- Biztosítja a tűzoltó készülékek üzembiztonságát,
- megtartja az alkalmazottak tűzvédelmi oktatását, meggyőződik a hallottak elsajátításáról,
- megszünteti a tűzvédelmi hiányosságokat,
- engedélyezi és szűrőpróbaszerűen felügyeli, ellenőrzi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységeket,
- beszámol az ügyvezetőnek a megtett intézkedésekről, és láttamoztatja a tűzvédelmi dokumentációkat,

- vezeti a tűzvédelmi nyilvántartásokat, a tűzvédelmi szemlékről vezetett tűzvédelmi naplót, a tüzesetek jegyzőkönyveit, a tűzoltó készülékek nyilvántartását, tűzvédelmi oktatások naplóját, tűzvédelmi üzemeltetési naplót,
- végzi a tűzvédelmi viszonyok változáskezelését,
- javaslatot készít a létesítmény tűzvédelmének fejlesztésére,
- tűzvédelmi szempontból véleményezi az új technológiákat,
- tűzvédelmi minősítő vizsgálatokat kezdeményez,
- tervezi, szervezi és ellenőrzi a tűzvédelmi oktatási, felkészítési tevékenységet,
- elkészíti a tűzvédelmi felülvizsgálatok, karbantartások terveit, szervezi az időszakos vizsgálatokat, karbantartásokat,
- elkészíti a tűzvédelmi költségvetési tervet,
- tűzvédelmi tájékoztató, felvilágosító tevékenységet végez,
- ellenőrzi a létesítmény tűzvédelmi állapotát, a szükséges tűzoltó eszközöket (tűzoltó készülékek),
- ellenőrzi tűzvédelmi szabályok és tilalmak betartását (dohányzás, tűzgyújtás, hegesztés, stb.), az elektromos berendezések üzembiztonságát és érintésvédelmi állapotát,
- a berendezések használati utasításainak pontos betartását, a munka után az elektromos berendezések áramtalanítását,
- ellenőrzi a tűzvédelmi berendezések kezelésének ismeretét,
- jelenti a tüzesetet a tűzoltóságnak és az ügyvezetőnek,
- köteles az ügyvezető figyelmét felhívni az előírásoktól eltérő munkavégzésre, magatartásra és állapotokra,
- a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,

4. A VEZETŐK TŰZVÉDELMI FELADATAI

4.1. Általános tűzvédelmi, valamint a tűzvédelmi szervezet működése és irányítási rendjére vonatkozó feladatok.

4.1.1. Ügyvezető

- Felelős a létesítmény, illetve külső területén tűzvédelmi helyzetért és az ezzel kapcsolatos hatályos jogszabályok, rendelkezések érvényre juttatásáért,
- Felelős a tűzvédelmi szervezet zavartalan működéséért, biztosítja részükre a pénzügyi, technikai ellátottságot, szakmai továbbképzés lehetőségét,
- Megköveteli a szabályzatban foglaltak végrehajtását, megtartását,

- A létesítmény tűzvédelmi feladatainak ellátása céljából alkalmazza a vonatkozó jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező tűzvédelmi megbízottat,
- Kijelöli és részfeladatokat adnak át a tűzvédelmi szervezet egyéb tagjainak, mint a gazdasági és, műszaki vezetőknek,
- Gondoskodik arról, hogy a szabályzatot a szervezeti egységek vezetői, irányítói, és a tűzvédelmi feladatok ellátásával megbízott személyek megkapják,
- Köteles a tűzoltók részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni, és abban közreműködni, illetve közreműködésre a megfelelő személyt kijelölni,
- Évente egyszer, illetve szükség szerint tűzvédelmi szemlét tart, értékeli a tűzvédelmi tevékenységet, biztosítja a tűzvédelmi tevékenység személyi feltételeit,
- Gondoskodik a tüzesetek, rendkívüli események kivizsgálásáról, bejelentéséről,
- elrendeli a dolgozók jogszabály szerint meghatározott tűzvédelmi oktatását, a felmerülő hiányosságok pótlását.
- Felelős a Kft. tűzvédelméért, a hatályos tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak érvényre juttatásáért.
- Biztosítja a tűzvédelem szervezet működésének személyi, tárgyi, anyagi feltételeit.
- Biztosítja a tűzvédelem szervezeti és technikai fejlesztését.
- Tüzeset és hatósági ellenőrzés esetén értesíti az MVM Zrt. EBK funkciót ellátó vezetőjét a társaság tűzvédelmi szakembere által.

4.1.2. Üzleti vezető

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek bevonásával:

- Gondoskodik és megszervezi a tűzvédelmi továbbképzéseket, szakvizsgáztatásokat, az ehhez szükséges feltételek biztosítását.
- Rendszeres tájékoztatást ad az újonnan felvételre kerülő munkavállalókról.
- Biztosítja a tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a tűzvédelmi eszközök, felszerelések beszerzéséhez, felülvizsgálatához, karbantartásához szükséges pénzügyi feltételeket.
- Gondoskodik arról, hogy a Kft. éves pénzügyi tervezése során a tervezett beruházások, fejlesztések tűzvédelemmel összefüggő vonzata betervezésre kerüljön.
- Biztosítja a megelőző tűzvédelmi és felvilágosító munka anyagi és tárgyi feltételeit.

4.1.3. Műszaki igazgató

Szervezeti egységén keresztül:

- Gondoskodik a tűzvédelmi előírások végrehajtásáról.
- Meghatározza az irányítása alá tartozók tűzvédelmi tevékenységét.
- Ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását,
- Tervezi a tűzvédelmi berendezések fejlesztését.
- Biztosítja, hogy az irányítása alá tartozó területen végzett minden építkezés, átalakítás, alapvető technológiai változtatás a társaság rendjének megfelelően történjen, a tűzvédelmi szervezet előzetes tájékoztatása mellett.

4.1.4. ÜZLETÁGVEZETŐ, MŰHELYVEZETŐ, MŰVEZETŐ, IRODAVEZETŐ, MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ

- Irányítási területén gondoskodik a tűzvédelmi előírások érvényesítéséről, a tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról.
- Intézkedik, hogy az irányítása alatt álló területen, munkahelyeken a megfelelő tűzoltó készülékek rendelkezésre álljanak, használat után vagy meghibásodás esetén azokat soron kívül kicserélik.
- Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi eszközök, szerelvények, tűzoltó készülékek minden esetben üzemképesek, megközelíthetők legyenek, a tűzvédelmi eszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően használják.

4.1.5. Előkészítési Irodavezető

- Gondoskodik a javítási, szerelési, karbantartási utasítások tűzvédelmi fejezetének elkészítéséről

4.2. A tűzvédelmi szervezet irányítása

Az ügyvezető felelős a tűzvédelmi feladatok végrehajtásáért és végrehajtatásáért. A személyi felelősség megtartása mellett az ügyvezető a tűzvédelmi feladatok végzésével, illetve a tűzvédelem irányításával megbízza a Műszaki igazgatót és a tűzvédelmi megbízottakat, továbbá meghatározott részfeladatokat adnak át a részlegek vezetőinek.

5. A KFT. ALKALMAZOTTAINAK ÉS A TŰZVÉDELMI SZERVEZET TAGJAINAK OKTATÁSA, KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE, KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A tűzvédelmi oktatás formái:

- Újfelvételes munkavállalók tűzvédelmi oktatása
- Munkakör változása esetén
- Évenkénti ismétlődő oktatás
- Soron kívül oktatás
-

5.1.1. A tűzvédelmi oktatás nyilvántartása:

Az oktatásáról naplót kell vezetni melynek tartalmaznia kell:

- az oktatás időpontját, helyét, formáját.
- az oktatott anyag tételes felsorolását.
- az oktatott személy (személyek) nevét, munkahelyét.
- az oktatott sajátkezű aláírását.
- a tematikát elkészítő nevét.
- az oktatást végző aláírását, képesítést igazoló okmány számát.

A nyilvántartást az adott szervezeti egység vezetője kezeli.

5.1.2. A tűzvédelmi oktatás végrehajtása:

- A tűzvédelmi oktatás megszervezése a megbízott munkavédelmi szakember feladata.
- Az oktatást a munkavédelmi oktatással együtt is lehet tartani úgy, hogy a tűzvédelem külön részként szerepeljen.
- Az oktatásról bármilyen okból hiányzó munkavállalókat a következő rendszeres oktatás időpontjáig pótoktatásban kell részesíteni.
- Az oktatás időpontjának kijelölése a műszaki vezetők és a munka- és tűzvédelmi megbízottal való előzetes egyeztetése alapján történik.
- Azok a munkavállalók, akik a munkakörhöz szükséges tűzvédelmi ismereteket nem szerezték meg - annak megszerzéséig – az adott munkakörben nem alkalmazhatók.

Az oktatás tananyagát, tematikáját:

- legalább középfokú tűzvédelmi képesítésű személy készítheti.

Az oktatási tananyagának tartalmaznia kell:

- A tűzvédelmi berendezések megismerése érdekében a tűzoltó készülékek, a beépített tűzjelző és oltóberendezések, tűzcsapok, valamint a tűzvédelmi eszközök kezelését is felhasználási területeiknek megfelelően.

Az oktatás formái:

Elektronikusan

- Elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell az oktatás megtörténtét.

Személyesen

- A tűzvédelmi oktatás tananyagát a tananyag készítésére jogosult vagy az általa felkészített személy oktathatja.

Soron kívüli oktatást lehet elrendelni:

- A munkavállalókat robbanásveszélyes új gép, technológiai anyag, berendezés stb. bevezetése előtt.
- Nagy anyagi kárral járó tüzesetet követően a tapasztalatok ismeretében a hasonló esetek megelőzése érdekében.

5.1.3. Tűzvédelmi szakvizsgák rendje

A szakvizsgára kötelezett munkakörök:

- Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak tárolását vagy feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
- Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők.

A fenti tevékenységet közvetlenül irányítók részére is kötelező a szakvizsga.

- A szakvizsgák érvényességi ideje: 5 év.
- A tűzvédelmi szakvizsga megszerzése alól felmentést adni nem lehet.
- A vizsgáztatást oktatásnak kell megelőzni. Távoktatás esetén a felkészülési anyagot a vizsgázó részére biztosítani kell.
- Szakvizsgára történő felkészítést, vizsgáztatást csak regisztrált oktatás szervező végezhet. A szakvizsga kezdeményezése a HR feladatát képezi.
- Azokban az esetekben, amikor a szakvizsga ciklusidején belül, vagy azon túl kívánnak szakvizsga kötelezett munkakörben olyan személyt alkalmazni, aki nem rendelkezik a munkakörre vonatkozó szakvizsgával, a szakvizsgáztatást az őt foglalkoztató munkahelyi vezetőnek kell jeleznie a HR felé.

5.1.4. A tűzvédelmi szervezet tagjainak tűzvédelmi képesítési követelményei

- legalább középfokú tűzvédelmi szakmai képesítés

6. MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

- A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas (megfelelő egészségi-, kipihent-, alkoholos befolyásoltságtól mentes) állapotban, tűzvédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a tűzvédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát.
- A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az tüzet ne okozzon, saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.
- A munkavállaló különösen köteles a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni.
- A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerni, alkalmazni és betartani.
- Dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani.
- Tűz- és robbanásveszélyt megszüntetni,
- Tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen részt venni,
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre engedélyt kérni és annak megfelelően végezni a tevékenységét.
- A tűzveszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől.
- Tüzet azonnal jelenteni felettesének és jelezni kell a tűzoltóság felé.
- A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal tüzet okozna. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.

- A munkavállaló köteles az e tájékoztatóval kiadott anyagok felhasználásával-, a kezelésükre bízott gép-, berendezés- és eszköz kezelési és karbantartási utasításában foglaltak alapján önképzéssel elsajátítani mindazon ismereteket, amelyek a tárgyi célok megvalósulásához szükségesek.
- A munkavállalónak a munkavégzés helyén a munkába állást megelőzően meg kell ismernie és be kell tartania használatában lévő épületek, gépek, berendezések, eszközök, és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmelegelőzési szabályokat, továbbá meg kell ismernie a munkaterületén lévő tűzjelzési lehetőségeket, a kihelyezett tűzoltó készülékek és felszerelések helyét, azok alkalmazásának módját, kezelését, a menekülés és kiürítés módját.
- A munkavállaló a tűzoltásban, a műszaki mentésben- ellenszolgáltatás nélkül, életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.
- A munkahelyet utolsónak elhagyó munkavállaló köteles átvizsgálni a helyszínt és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tűz, robbanás vagy baleset okozója lehet, továbbá – a szünetmentes áramforrásokat, hűtőgépeket, hűtőpultokat, valamint a felettese által meghatározott, ilyen veszélyt nem előídező berendezéseket kivéve – a munkahely áramtalanításáról gondoskodni.
- Amennyiben visszakerdezés, vezetői- és egyéb ellenőrzés vagy vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a munkavállaló - neki felróható okból - a munkakörére vonatkozó tűzvédelmi szabályokat kellően nem ismeri, munkába nem állítható, vagy azokat munkavégzés közben megszegi, úgy a munkától azonnal eltiltható.

6.1 AZ ALVÁLLALKOZÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI (KÜLSŐ TERÜLETEN)

- Az épületet, helyiséget, az átadott munkaterületet csak az alvállalkozói szerződésben meghatározott, célra szabad használni,
- az átadott munkaterületen tilos engedély nélkül „Robbanás veszélyes” tűzveszélyességi osztályba tarozó tevékenységet, veszélyességi övezetet kialakítani,
- az alvállalkozó köteles az általa használt területen a fővállalkozó Tűzvédelmi Szabályzatában foglalt előírásokat betartani, az abban foglaltaktól enyhébb előírások nem tehetők,
- az átadott munkaterület megelőző tűzvédelméről, a tűzoltó eszközről az alvállalkozónak kell gondoskodnia,
- munkaterületenként legalább 1 db „A-B-C” porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni, rendszeres ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról az alvállalkozó köteles gondoskodni,
- az alvállalkozó feladata az általa foglalkoztatottak rendszeres tűzvédelmi oktatása, a tűzveszélyre figyelmeztető vagy egyéb tilalmat jelző táblák kihelyezése,
- a munkaterületen csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad tartani
- ha a munkaterületen alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végeznek, felügyeletről és a szükséges tűzoltóeszközökről az alvállalkozónak kell gondoskodni, a munka megkezdése előtt a fővállalkozótól írásos hozzájárulást kell beszerezni,
- a munkaterületen robbanásveszélyes anyag, I.-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csak a vonatkozó rendeletekben meghatározott módon és mennyiségben tárolhatók, gyári edényzetben,
- a napi munka befejezésekor (zárás) gondoskodni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartásának az ellenőrzéséről, a helyiségek, berendezések, villamos készülékek áramtalanításáról.

7. TŰZJELZÉS, RIASZTÁS ÉS TŰZOLTÁS

- A tűz észlelése estén fel kell mérni, hogy a kezdeti tűz oltása a rendelkezésre álló eszközökkel végrehajtható-e.

- Minden tüzet - az eloltott tüzet is - azonnal jelenteni kell!
- A tüzet észlelő személy azonnal jelezze a tüzet a környezetében tartózkodónak is abból a célból, hogy a tűz oltásában segédkezzenek, vagy a veszélyeztetett helyet idejében el tudják hagyni.
- Az épületben tartózkodókat a rendelkezésre álló kézi jelzésadó eszközzel (csengő, hangos szóval) riasztani kell.

A tűz jelzése, bejelentése során közölni kell:

- a tűz helyét,
- a tűz jellegét (mi ég?),
- emberélet van-e veszélyben, személyi sérülés történt-e,
- a tűz közvetlenül mit veszélyeztet,
- a tüzet jelentő személy nevét, telefonszámát.

7.1. Tűzjelzés

Tűz jelzése telefonon a 105 vagy a 112 telefonszámon.

Egyharmados munkarend szerinti első harmadban az

- **47-05** vezetékes telefonon, illetve a **06-30/525-8598** helyi tűzoltóság
- **48-09** telefon-, illetve **06-30-422-5516**, ügyvezetőnek – távolléte esetén a műszaki igazgatónak

7.2. Tűzoltás és mentés

Minden személy köteles a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül életkora, egészségi, fizikai állapota alapján, saját életét és testi épségét nem veszélyeztetve, a tőle elvárható személyes részvétellel, vagy adatok közlésével közreműködni

Legfontosabb mindig az életmentés!

Épületekben a tűz oltása:

- Kezdeti tüzet elsősorban a rendszeresített tűzoltó készülékkel kell eloltani, de bármely más alkalmas eszközzel, vagy módon az oltást meg kell kísérelni.
- Elektromos fogyasztó berendezésben keletkezett tűz oltását lehetőleg CO₂ gázzal oltókészülékkel kell eloltani. Az oltást tilos elvégezni, egy méternél közelebbi távolságról. (Zárt tér esetén fokozottan figyelni kell a mérgezés és az égési sérülés elkerülésére.) Feszültség alatti berendezéseket, eszközöket vízzel oltani tilos. Az oltás megkezdése előtt az eszközöket, berendezéseket áramtalanítani kell. Az áramtalanítás helye a tűzvédelmi alaprajzokon és a villamos kapcsolószekrényeken fel van tüntetve.
- Azonnal áramtalanítsuk a létesítményt a tűzvédelmi főkapcsolóval!
- A főkapcsoló megközelítését rakodással vagy más módon akadályozni még átmenetileg sem szabad.

Az épület kiürítése, elhagyása:

- Minden esetben kötelező értesíteni az épületben tartózkodókat.

- Füst telítődése esetén „négykézláb” a padlóhoz minél közelebb, a légzőszerveket eltakarva közelítsük meg a kijáratot.
- Kijutva a szabadba a megadott gyülekezési helyen kell megjelenni, azt a tűzoltás vezető engedélye nélkül elhagyni nem lehet!
- A vezetők a napi létszám adatok alapján ellenőrzik a gyülekezési- tűzvédelmi utasításban meghatározva- helyen a létszámot.

(Gyülekezési helyek kijelölése kizárólag romhatáron kívül történhet.)

- Személyi sérüléssel járó tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell a Kft. ügyvezetőjét.

8. TŰZVESZÉLYES MUNKÁK VÉGZÉSE

- Tűzveszélyes munkát (hegesztés, lángvágás, forrasztás, tűzrakás) végezni - kivéve az e célból rendszeresített műhelyeket, helyiségeket (kovács, hegesztő, csőszerelő) - csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint kiadott írásbeli- „ENGEDÉLY alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez”- engedéllyel szabad (1. sz. formanyomtatvány).

8.1. Az engedély kiadásának feltételei, egyeztetésre jogosult munkakörök, beosztások:

A részletes szabályozást az 1.sz. melléklet tartalmazza.

9. TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

9.1. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadterén, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

9.2. A szállítás és vontatás általános tűzmelegelőzési szabályai

9.2.1. Járművekre vonatkozó előírások

- A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
- A járművek Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidéző veszélyektől védeni kell.
- A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat, rakodóterben személy szállítása tilos!
- Az olyan - diesel motoros meghajtású - gépeket, melynek kipufogó csövén a környezetre gyújtási veszélyt jelentő anyag kerülhet ki, az üzembentartó köteles funkcióképes szikrafogóval ellátni.
- Szikrafogóval kell ellátni a szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezés kéményeit is.

- Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege
 - meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalább 6 kg-os
 - meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os tűzoltó készülékkel kell ellátni, melyet úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen.
- A készülék biztosításáért, a gépkocsit üzemeltető vezetője, üzemképes állapotáért, megóvásáért illetve a járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért a gépkocsivezető a felelős.
- Tűzoltó készüléket járművön úgy kell elhelyezni, hogy hozzáférhető legyen, illetve a szállítmány és a vontatóeszköz védelmére egyaránt felhasználható legyen.
- Járó motorú járművet üzemanyaggal tölteni nem szabad.
- A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, vagy anyagot szabad használni, amely sem tüzet, sem robbanást nem idézhet elő.
- A gépjárműtárolókban járműveket úgy kell elhelyezni, hogy azok ajtaja legalább egyik oldalon teljes szélességben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló járművek között pedig legalább 0,80 m távolságot kell tartani.
- A gépjárműtárolókban éghető folyadékot tárolni, lefejtetni, a járművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet végezni nem szabad.

9.2.2. Az éghető gázok szállítása

- A gépjármű ugyanazon részében, ahol a gázpalackokat szállítják, olajat, zsírt vagy más fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályú anyagot nem szabad szállítani.
- A gázpalackokat rögzíteni kell a járművön.
- A jármű a gázpalackot ne szennyezze, ne veszélyeztesse.
- A szállítójárművet felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
- A palackot talpán görgetni legfeljebb 20 m távolságra szabad, ha azt az aljazat, lehetővé teszi.
- Kézi mozgatású hegesztőkocsin a palackok felszerelt nyomásszabályzóval csak elzárt szeleppel szállíthatók.
- A palackokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, hogy sem egymáshoz, sem más tárgyhöz ne ütődhessenek. A rögzítés biztonságos és könnyen oldható legyen.

9.2.3. Az éghető folyadékok szállítása

- Éghető folyadékok szállítására csak hibátlan állapotban lévő, zárt edényzet használható.
- Kézben maximum 20 liter éghető folyadék szállítható.
- Teherszállító járművön személyekkel együtt éghető folyadékot szállítani tilos.
- Az I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó edényt zárt állapotban, nyílásával felfelé, elmozdulás, feldőlés, sérülés ellen megfelelően rögzítve szabad szállítani.

10. RAKTÁROZÁS ÉS TÁROLÁS

10.1. A raktározás és tárolás általános tűzmelegelőzési szabályai

- Különböző halmazállapotú, tűzveszélyes osztályba sorolt anyagok raktározását, tárolását úgy kell megoldani, hogy a tárolóterületen tűz vagy robbanás ne keletkezessen, illetve a keletkezett tűz továbbterjedési lehetősége minél kisebb legyen.
- A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt eltérő halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók.
- A Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba sorolt anyagok, a Mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók.
- Raktárhelyiségben csak olyan magasságban helyezhető el éghető anyag, hogy a födémet, tetőszerkezetet ne közelítse meg.
- A helyiségekben az alapterület, valamint a tárolási mód figyelembevételével közlekedési utakat kell kialakítani.

10.2. Gázpalackok tárolása, raktározása

- Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken.
- A palackokat éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.
- A különféle gázokat tartalmazó palackokat, valamint a töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni.
- Palacktároló, gáztároló helyeken és azok 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad.
- A palacktárolót illetéktelen behatolás ellen védeni kell.
- A gázpalackot talpára állítva, függőlegesen vagy ettől a helyzettől maximum 60°-ban döntve szabad tárolni.
- A gázpalackot kalodában, lánccal vagy más alkalmas módon az eldőlés ellen biztosítani, rögzíteni kell.
- A munkaterületen csak annyi gázpalack tárolható, amennyi a napi folyamatos munkavégzéshez szükséges gázmennyiséget tartalmaz.
- Felszerelt csatlakozó szerelvényt akkor tárolható palack, ha elzáró szerelvényei zár állapotban vannak, és a tárolóterület biztonságosan védve van az idegen behatolás ellen.
- A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhákban kezelni.
- A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel szabad tárolni.

10.3. Éghető folyadékok tárolása

- Éghető folyadékot tárolni csak erre a célra kijelölt területen, helyiségekben a vonatkozó szabványok előírásai szerint szabad.
- A tárolás csak szabványos vagy engedélyezett edényzetben történhet.
- A tároló edényzetet csak annyira szabad megtölteni, hogy felmelegedés esetén a hőmérséklet behatására táguló folyadék ne folyjon ki, illetőleg az edényzetet ne repessze el.

- Vegyes tárolás esetén mindig a veszélyesebb tűzveszélyességi osztályba vagy tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- Az edényeket (még az üresek is, ha azok nincsenek kitisztítva) állandóan légmentesen zárva kell tartani.
- Az edényeket nem szabad olyan helyen tárolni, ahol azokhoz illetéktelen személy hozzáférhet, vagy ahol tüzelnek, dohányoznak, nyílt lángot használnak.
- A folyadék kimérését csak szabványos kimérő szerkezettel és edényzetbe szabad elvégezni. A kimérés közben elcsepegett folyadékot homokkal azonnal fel kell itatni, és el kell távolítani.
- A I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadékot anyag nemenként csoportosítva kell tárolni, és olyan táblával kell ellátni, amely tartalmazza a folyadék veszélyességét.
- A I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadékok edényzetét szikrát okozó szerszámmal felnyitni tilos!
- A I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadék használata után annak edényzetét légmentesen azonnal le kell zárni.
- A tárolóedényeket, illetve azok halmazait elmozdulás ellen biztosítani kell.

10.4. Szilárd anyagok tárolása

- Szilárd, éghető anyagokat megfelelő tárolási egységekbe kell tárolni.
- A tárolási egységek kialakítása biztosítsa az egyes egységek minden oldalról történő megközelíthetőségét, a köztük való közlekedést, a szabad anyagmozgatást, átrakást.
- A tárolási egység nem helyezhető közvetlenül a kerítés mellé, attól legalább 1 m tűztávolságot kell biztosítani.
- Meg kell akadályozni a tárolt anyag veszélyes mértékű felmelegedését, egyrészt az időjárás hatásainak ellenében, másrészt az öngyulladás hatására bekövetkezően.
- A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

10.5 KÖZLEKEDÉSI, TŰZOLTÁSI UTAK KIALAKÍTÁSA

- A társaság, közlekedési, tűzoltási útvonalait, valamint a vízszertési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon, és olyan állapotban kell tartani, hogy alkalmasak legyenek a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Építményekben, szabad téren még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni:
 - a villamos berendezés kapcsolóját,
 - a közmű nyitó- és zárószerkezetét,
 - tűzoltó készüléket,
 - tűzvédelmi berendezést,
 - tűzvédelmi felszerelést,
 - tűzjelző kézi jelzésadójának
- Építményekben, szabad téren még átmenetileg sem szabad leszűkíteni:
 - a közlekedési utakat,
 - ajtókat,
 - a kiürítési utakat.

- Az üzemi és tároló helyiségekben a közlekedési utak széleit jól láthatóan meg kell jelezni.
- Minden olyan munkát, ami a tűzoltó járművek mozgását korlátozza (pl. útlezárás, útbontás) valamint minden, a tűzi-víz ellátást korlátozó tevékenységet (pl. vezetékszakasz lezárása stb.), a munkát elrendelő gazdasági egység vezetője előzetesen köteles bejelenteni a tűzoltó ügyeletre.

11. A MUNKATERÜLET RENDJÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- A munkaterületen a tárolt anyag, eszköz mennyisége nem haladhatja meg folyamatos tevékenységhez szükséges mértéket.
- A munkahelyeken csak a napi szükségletnek megfelelő éghető folyadékot szabad tárolni. A napi szükségletet a területi tűzvédelmi utasításban kell meghatározni.
- Az elfolyt, elcsepegett éghető folyadékot azonnal fel kell takarítani. Az éghető folyadék felitására éghető anyagot, (pl. fűrészpport) nem szabad igénybe venni.
- Azon berendezéseknél, ahol az éghető folyadék csepegése nem szüntethető meg, olajfelfogó edényt kell elhelyezni a folyadék felfogására. Az edényt szükség szerint, de legalább naponta üríteni kell.
- A keletkező anyagot, hulladékot el kell takarítani, szükség esetén folyamatosan, de legalább a műszak végeztével.
- A keletkező éghető hulladékot nem éghető anyagból készült, jól záró fedelű edényben kell összegyűjteni, és gondoskodni kell a veszélyes hulladéktárolóba történő szállításról.
- I-II tűzveszélyességi fokozatú osztályba tartozó folyadék alkalomszerű használatához kapcsolódó tevékenységgel egyidejűleg mindennemű gyújtóforrást ki kell küszöbölni.

11.1. A munkaterület elhagyásakor betartandó tűzvédelmi szabályok

- A nem folyamatos munkarendben működő üzem és raktárhelyiségeket a kijelölt személyeknek távozás előtt áramtalanítani kell (műszak befejezése után).
- A munkaidő végeztével a villamos irodagépeket, a folyamatos működést nem kívánó számítógép egységeket, ventilátorokat, villamos fűtőtesteket, főzőlapokat, kávéfőzőket az üzemmód kapcsolón kívül leválasztó kapcsolóval, vagy a fali dugaszoló aljzatról való kihúzással is le kell választani a hálózatról.
- Az áramtalanításért felelős a munkaterületet utolsóként elhagyó munkavállaló!
- A munkahelyeken, a munkaterületeken a tevékenység befejezésekor meg kell vizsgálni minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja a tűzvédelmi helyzetet.
- Üzemszünet ideje alatt a lezárt helyiségek kulcsait a portán elhelyezett szekrényben kell elhelyezni.

12. ÉPÍTMÉNYEKRE, SZABADTEREKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

12.1. Építmények

- A központi fűtőberendezés fűtőtesteinek, vezetékeinek közelében éghető anyagot csak olyan távolságban szabad elhelyezni, hogy gyulladásveszély ne következhesen be.

- Éghető folyadékot központi fűtőberendezés fűtőtestétől és vezetékétől min. 1 méter távolságban lehet elhelyezni.
- A műhelyekben éghető folyadékokban különféle alkatrészeket tisztítani csak a kijelölt helyen és helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása mellett szabad.
- 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá
- Legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felitató anyagot,
- 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
- Az I-II tűzveszélyességi fokozatú osztályba tartozó folyadékokkal való tisztítást csak osztályvezetői írásos engedély alapján lehet végezni. A I-II tűzveszélyességi fokozatú osztályba tartozó folyadékokkal való tisztítást csak antisztatikus ruházatban szabad végezni.
- Villamos főzőlapot, villamos kávéfőzőt, hőszigetelő alátétet kell elhelyezni. Ezek 30 cm-es környezetében éghető anyagot elhelyezni tilos. Villamos hősugárzóknál a távolság 1 méter. E berendezéseket csak felügyelet mellett lehet üzemeltetni.
- Csak hibátlan villamos eszközök üzemeltethetők. A meghibásodott eszközöket csak az erre kijelölt villamos karbantartók javíthatják.
- Minden berendezés, épület karbantartása után a karbantartás után keletkezett hulladékot, karbantartási anyagokat, kicserélt berendezéseket, alkatrészeket az üzemelésre történő átadás előtt - a karbantartást végzők vezetőjének felelőssége mellett- el kell szállítani a berendezésekről, azok környezetéből.
- A főberendezések éves nagyjavítása után, azok üzembe helyezése előtt tűzvédelmi szempontból a berendezést felül kell vizsgálni. E felülvizsgálaton a karbantartó üzemeltető, valamint a tűzvédelmi szervezet képviselője vesz részt. A berendezést csak a tűzvédelmi feltételek teljesítése után lehet üzembe helyezni.
- Éghető folyadékot közmű csatornába, aknába önteni tilos!
- Az elhasznált éghető folyadékot központi tároló helyen kell tárolni.
- A karbantartások, javítások után a kábelek, csővezetékek átvezetésére nyitott, vagy megbontott földem faláttöréseket, a kábelben lévő tűzszakasz határolókat, tűzgátakat az üzembe helyezés előtt helyre kell állítani.
- A helyreállítáért annak a munkavállalónak a vezetője felelős, aki a munkálatokat a területen végezte.
- Üzemben végzett festékszórás előtt meg kell győződni arról, hogy a munka biztonságos feltételei biztosítottak-e. Amennyiben veszélyes közelségben gyújtóforrás van (pl. hegesztés, forró berendezés stb.) a festékszórás tilos!
- Munkaszünet alatt a lezárt helyiség kulcsát úgy kell elhelyezni, hogy az tűz esetén könnyen hozzáférhető legyen.
- Azon kezelőhelyeken, munkahelyeken telepített telefonoknál, ahol telefonkönyv nincs rendszeresítve, a telefonkészülék mellett fel kell tüntetni a tűzoltóság hívószámát.

12.2. A szabadtéri tűzgyújtás és tűz megelőzés szabályai

- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
- Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10, ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

13. A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉNEK MEGISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK

Tűzoltó készülék használata:

- A tűzoltó készülék oldalán található használati utasításban olvasható, hogyan kell üzembe helyezni és használni a készüléket.
- A tűzoltó készülék véletlenszerű indítás ellen biztosító szeggel van ellátva, használat előtt el kell távolítani!
- A biztosító szeg eltávolítása utáni - lenyomásával elindul az oltóanyag. Természetesen a másik kezünkkel tömlő végét a tűzre irányítjuk. A GLÓRIA típusú porraloltó készülékeken található egy nyomásmérő óra is, mely a palackban uralkodó pillanatnyi nyomás értékéről tájékoztat bennünket.
- A tűzoltó készüléket nem szabad folyamatosan működtetni, szakaszosan üzemeltethető. A szakaszos üzemelést tűzoltás taktikai megfontolás indokolja, így sokkal hatékonyabb lesz a tűzoltás. A tűzoltó készülékek oltóegység meghatározása a vonatkozó jogszabályban meghatározottak, valamint a terület, tevékenység tűzveszélyességi kockázatának figyelembe vételével történik.
- **A kiáramló oltóanyagot embere irányítani Tilos!**
Iroda épület szintenként
 - mechanikai laborok, irodák fsz 137 m² előírt 4 OE (13A 70B) meglévő 1 db 5 kg-os CO₂-vel oltó készülék, mely 5 OE biztosít (89B)
 - irodák II. emelet 207m² előírt 5 OE (89B) meglévő 1 db 5 kg-os CO₂-vel oltó készülék, mely 5 OE biztosít (89B)
 - irodák I. emelet 207m² előírt 5 OE meglévő 1 db 5 kg-os CO₂-vel oltó készülék, mely 5 OE biztosít (89B)
 - irodák III. emelet 57m² előírt 4 OE meglévő 2 db 5 kg-os CO₂-vel oltó készülék, mely 10 OE biztosít (89B)
 - Műhelycsarnok

- | | | |
|-------------------|---------------------|-------|
| - II-es csarnok | 3209m ² | 22 OE |
| - (Impregnáló) | | |
| - III- as csarnok | 2.232m ² | 17 OE |
| - IV- es csarnok | 2.264m ² | 18 OE |

TŰZCSAPOK

Fali:

**Csarnok épület végében és oldalánál, valamint a külső részén.
Revitalizáló 2 db Festő műhely 2 db**

Használati útmutató:

- Az ajtó nyitása után a sugárcsövet és a tömlőt kiemeljük, majd a teljes tömlőhosszúságot a földre kihúzzuk. A fali tűzcsap, majd a sugárcső nyitásával megkezdjük az oltást.
- Fali tűzcsap használata:
 - a tűzcsapszekrényt kinyitni, sugárcsövet kivenni, elzáró szerelvényt kinyitni
 - a sugárcsövet megfogni, a tömlővel együtt a tűz irányába kihúzni
- a sugár csövet kinyitni és a sugarat a tűzre irányítaniAz oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell!
- **Elektromos berendezés tűzét NE oltsa vízzel! (áramütés veszély!)**

Föld feletti - földalatti

- A tűzcsapok megközelíthetőségét folyamatosan biztosítani kell.
- A tűzcsapok megnyitása csak tűzoltó szakfelszereléssel történhet.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2022. november 30-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2021. szeptember 27-től kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

A tűzvédelmi utasításokon túlmenően tűzvédelmi előírásokat kell tartalmazniuk:

- a kezelési utasításoknak,
- a javítási, szerelési, karbantartási, technológiai utasításoknak, mindazoknak az utasításoknak, melyek tűzvédelmi kérdéseket érintenek.

A társaság, az MVM Csoport tagjaként

- a KIE-10 Az MVM Csoport EBK központi irányelve 1)-18) elvárásait,
- a KIE-10-M-01 melléklet fogalmait,
- a KIE-10-M-02 mellékletben megfogalmazott politikát valamint
- a KIE-10-M-03 mellékletben megadott együttműködési, a munka- és tűzvédelmi adat- és információ-áramlási, jelentéstételi, a munkabiztonsági mutatószámokat (KPI) meghatározó és információ közlési szabályokat

eltérés nélkül alkalmazza és teljesíti a Társaság a tűzvédelmi tevékenységének szabályozása és végrehajtása során.

MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet: Tűzveszélyes tevékenység szabályozása

FORMANYOMTATVÁNYOK:

1. sz. formanyomtatvány: Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez.

MÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA		
Első hatályba helyezés ideje: 2021-09-27		
Ssz.	Módosítás dátuma	Módosítás leírása (jellege)
1.	2022. november 30.	Az MVM Mátra Energia Zrt. 2022. májusi auditjának Auditjelentésében meghatározott módosítások végrehajtása.
2.		
3.		